



- RIA
- COMMANDE DESENFUMAGE LANTERNEAUX
- AIRE DE MISE EN STATION DES ECHELLES AERIENNES (dim : 7m x 10m)
- AIRE D'ACCES AU POTEAU INCENDIE (dim : 4m x 8m)
- ①②③ TOUTES CELLULES : ACCESSIBILITE PAR 3 PI (I<100m) (débit réglementaire = 360m³/h)
- PI POTEAU INCENDIE (distance de séparation : <150m)
- INC RÉSEAU INCENDIE
- MUR REI 120 / ÉCRAN THERMIQUE 2H
- COLONNE SECHE
- RÉSEAU ARRIVÉE EAU POTABLE
- ÉCRAN DE CANTONNEMENT

Maitre d'Ouvrage
GENERALI VIE
 2, rue Pillet-Will
 75009 Paris
 Tel : 01.39.30.51.93

Maitre d'Oeuvre de Conception
MW ARCHITECTURE
 19 bis avenue Leon Gambetta
 92120 MONTROUGE
 Tél : 01.46.94.80.60
 E-mail : mw@mw-architecture.fr

DOSSIER DE DEMANDE DE PERMIS DE CONSTRUIRE
 RÉALISATION D'UN ENSEMBLE IMMOBILIER LOGISTIQUE
 RD 40 - AU TILLEUL
 Commune d'Hénin-Beaumont - 62110

PLAN DE SECURITE INCENDIE

DATE	05/04/2018	N° DE PIECE	ANNEXE 5
ECHELLE	-		