

Emplacement général	Position spécifique	Paramètre	Fréquence	Dispositif
Admission	Intérieur du bâtiment avant la filtration	Température	En continu	Sonde
		Salinité	En continu	Sonde
		Oxygène dissous	En continu	Sonde
		pH	En continu	Sonde
		Transmittance UV (UVT)	En continu	Sonde
		Potentiel d'oxydoréduction	En continu	Sonde
		Débit	En continu	Sonde
		Chlorophylle A	Quotidienne	Échantillon
		Total des solides en suspension (MEST)	Quotidienne	Échantillon
		Azote total	Mensuelle	Échantillon
		Phosphore total	Mensuelle	Échantillon
	Post-filtration	MEST	Quotidienne	Échantillon
	Avant toutes les filtrations UV	UVT	En continu	Sonde
		Débit	En continu	Sonde
	Pré et post échangeurs de chaleur	Température	En continu	Sonde
	Flux de produits de l'osmose inverse	Débit	En continu	Sonde
		Conductivité	En continu	Sonde
	Flux de rejet de l'osmose inverse	Débit	En continu	Sonde
		Conductivité	En continu	Sonde
	Système de pré et post purge	Température	En continu	Sonde
Tous les modules RAS	Dans chaque réservoir	Température	En continu	Sonde
	Dans un puisard commun	Salinité	En continu	Sonde
	Dans chaque réservoir	Oxygène dissous	En continu	Sonde
		Dioxyde de carbone dissous	En continu	Sonde
	Dans un puisard commun	pH	En continu	Sonde
	Plomberie en ligne	UVT	En continu	Sonde
	Avant et après le traitement à l'ozone	Potentiel d'oxydoréduction	En continu	Sonde
	Flux principal de chaque réservoir	Débit	En continu	Sonde
	Dans chaque réservoir	Comportement des poissons	En continu	Sonde
		Surveillance des drains de fond	En continu	Sonde
		Taux de mortalité	En continu	Sonde
	Dans un puisard commun	Alcalinité (en CaCO ₃)	Quotidienne	Échantillon
		Azote ammoniacal total	Quotidienne	Échantillon
		Nitrites	Quotidienne	Échantillon
		Nitrates	Quotidienne	Échantillon

Emplacement général	Position spécifique	Paramètre	Fréquence	Dispositif
Rejet concentré	Avant le mélange avec de l'eau de refroidissement sans contact	Température	En continu	Sonde
		Salinité	En continu	Sonde
		Oxygène dissous	En continu	Sonde
		pH	En continu	Sonde
		UVT	En continu	Sonde
		Potentiel d'oxydoréduction	En continu	Sonde
		Débit	En continu	Sonde
		MEST	Quotidienne	Échantillon
		Azote total	Quotidienne	Échantillon
		Phosphore total	Quotidienne	Échantillon
		Rejet mélangé avec l'eau de refroidissement	Au rejet à l'intérieur du bâtiment	Température
Salinité	En continu			Sonde
Oxygène dissous	En continu			Sonde
pH	En continu			Sonde
UVT	En continu			Sonde
Potentiel d'oxydoréduction	En continu			Sonde
Débit	En continu			Sonde
Bactériologie	Mensuelle			Échantillon
MES	Mensuelle			Échantillon
Azote total	Mensuelle			Échantillon
Phosphore total	Mensuelle			Échantillon