

## DEMANDE D'APPROBATION AU TITRE DU CODE DE L'ENERGIE Liaisons électriques internes - Parcs éoliens

RÉSEAU DE DISTRIBUTION D'ÉNERGIE ÉLECTRIQUE

### PROJET D'EXÉCUTION

### en application de l'Article R323-40 du Code de l'énergie

#### INTERLOCUTEURS

Ludovic LEBLANC

N° Tél : 0241616112 - 0619365529

N° Fax : 0241612337

@ : ludovic.leblanc@energieteam.fr

#### NOM DE L'AFFAIRE

PARCS EOLIENS DE L'ENCLAVE

#### MAÎTRE D'OUVRAGE

FERME EOLIENNE LA VOIE D'ARTOIS SASU

233, rue du faubourg Saint-Martin

75010 PARIS

#### MAÎTRE D'OEUVRE

#### NATURES DES TRAVAUX :

Pose d'un câble souterrain HTA 20 KV, d'une liaison équipotentielle ainsi qu'une liaison interne de télécommunication en fibre optique entre les éoliennes et les postes de livraison afin d'évacuer l'électricité produite et de superviser les parcs éoliens en phase d'exploitation.

**Commune(s) concernée(s) :** BEAUMETZ LES CAMBRAI    LAGNICOURT-MARCEL    MORCHIES  
**N° INSEE :** 62124    62484    62591

#### BORDEREAU DES PIÈCES

- 1 - FICHES DE RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES
- 2 - MÉMOIRE DESCRIPTIF
- 3 - NOTICE D'IMPACT
- 4 - SITUATION - PLAN DES TRAVAUX SOUTERRAINS / SYNOPTIQUE / COUPES

#### Date et Signature

A OUST-MAREST, le 15 novembre 2016.



Ralf GRASS,  
Président.