

DETECTION INCENDIE de type 1

- Mise en place d'un équipement SDI de Type 1, situé sur l'ensemble du site.

La couverture sera totale :

- Détecteur optique de fumée sur l'ensemble du site (l'ensemble des bureaux, production et cellules de stockage)
- Déclencheur manuel au niveau des issues de secours et au palier haut des escaliers.
- Diffuseur sonore audible dans l'ensemble du bâtiment
- Flash lumineux en sanitaires
- Indicateur d'action en report d'alarme

Respect de la Norme R7 APSAD.

CENTRALE



**DETECTEUR
OPTIQUE DE FUMEE**

640 000 073 WH
I.Scan+ TV ICC blanc (RAL 9003)



DETECTEUR MANUEL

