

ETABLISSEMENTS DEMARNE  
5 RUE D'ALSACE  
BP N° 367  
62205 BOULOGNE SUR MER CEDEX

Référence : 24880/18/3796/TT/CB  
Objet : BOULOGNE SUR MER  
Etablissements DEMARNE  
Avis technique relatif à la sécurité incendie de l'établissement  
Numéro de dossier : 24880GAF1912

**Saint Martin Boulogne, Le 31 OCTOBRE 2018**

Monsieur,

En complément de notre rapport en date du 03 JUIN 2014 et référencé 24880/14/2092/TT/TT, il apparaît que de nombreux essais de feu types ont été réalisés depuis la date de rédaction de notre rapport. Ces essais ont mis en évidence une certaine stabilité au feu des structures métalliques.

Dès lors, nous pouvons raisonnablement estimer à ¼ h la stabilité au feu de vos bâtiments.

Demeurant à votre disposition, nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments distingués.



**Thierry TIRAN**  
Directeur d'Agence