

Arras

ZA du 14 juillet Rue Pierre et Marie Curie
CS 90075
62052 SAINT LAURENT BLANGY CEDEX
Tél : 03-21-60-70-10 - Fax : 03-21-60-70-19
E-mail : arras@apave.com

EARL DU GAL

848 CHAUSSEE BRUNEHAUT
62150 GAUCHIN LEGAL

VERIFICATION DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES

(Code du travail : Art R.4226-16)
Rapport de vérification périodique quadriennal

Lieu d'intervention : **EARL DU GAL**
848 CHAUSSEE BRUNEHAUT
62150 GAUCHIN LEGAL
Réf. lieu : 400158060

Période d'intervention : du 12/12/2017 au 12/12/2017

Intervenant(s) : LAURENT PILATE

Pièce(s) jointe(s) : Aucune

Accréditation Cofrac
n° 3-0902 Inspection, liste des sites accrédités
et portée disponibles sur www.cofrac.fr

I.1 Renseignements généraux concernant la vérification

Etablissement vérifié : **EARL DU GAL**
848 CHAUSSEE BRUNEHAUT
62150 GAUCHIN LEGAL
N° Etab 400158060 N° Mission 11221759-020

Installation(s) vérifiée(s) : **Ensemble de l'établissement**

Activité principale : **Culture et élevage associés**

Vérification
Nature : **Périodique**
Périodicité réglementaire : **Annuelle**
Dates : **Du 12/12/2017 au 12/12/2017**
Durée (jours) : **0.65**
Date précédente : **25/08/2016**

Accompagnement réglementaire : **Partiel**
M. BAYART

Vérificateur(s) : **M. LAURENT PILATE**
Arras 

Surveillance des installations : **M. BAYART**
Registre de contrôle : **a été présenté et signé**
Compte-rendu de fin de visite à : **M. BAYART**

I.2 Renseignements complémentaires relatifs à la vérification

- Documents nécessaires à la vérification

Descriptif Document	Fourni	Incomplet	Non Fourni	Sans Objet
Plan des locaux avec indication des locaux à risques particulier d'influences externes (Incendie et Explosion).			Ü	
Schémas unifilaires des installations électriques			Ü	
Rapport de vérification initiale			Ü	
Rapports des vérifications périodiques antérieures	Ü			
Déclaration CE de conformité et notices des matériels installés dans les emplacements à risque d'explosion			Ü	
Liste des installations de sécurité et effectif maximal des locaux ou bâtiments	Ü			
Eléments de traçabilité des essais réglementaires			Ü	

- Limite(s) d'intervention

Limite(s) d'intervention générale(s)

La continuité à la terre des appareils d'éclairage notés inaccessibles au Ch. V.3 'Examen des circuits terminaux' (soit masses 'inac', soit 'inac h > 4m') n'a pu être vérifiée.
Faire réaliser les compléments nécessaires

Limite(s) d'intervention particulière(s)

Aucune

I.3 Changements importants depuis la précédente vérification

Il nous a été déclaré l'absence de modifications de structure, d'extension d'installation ou d'affectation des locaux.



APSAO



**Service d'installation et de maintenance
des extincteurs**

Service d'installation et de maintenance des
extincteurs (Référentiel I4 - NF 285) Certification
n° 617/14/04-285 www.cnpp.com

A Estrées Mons, le 04/09/2018,

Attestation

Nous, soussigné SARL Matériel et Conseils en Sécurité Incendie, 72 route nationale – 80200 Estrées Mons- attestons réalisé à ce jour la maintenance annuelle du parc extincteur au journée sécurité organisé par Groupama Nord Est (dans un point Vert Gamm Vert) pour l' EARL DU GAL (M. BAYART Pierre) 848 Chaussée Brunehaut 62150 GAUCHIN LEGAL.

Fait pour valoir ce que de droit,

Le Gérant,
Monsieur BERNARD François

M.C.S.I.
M. BERNARD François
72 Route Nationale - 80200 Estrées-Mons
Mobile: 06 89 28 57 58
Tél.: 03 22 83 91 90 - Fax: 09 51 77 98 47
SARL au capital de 7500€
RC Amiens 538 764 572 (00011)