











LISTE DE MATERIAUX
==========

Travaux préliminaires :
- Plan de sécurité
- Installation du chantier

Fondations :
- Fondations sur faux-puits
- Fondations coulées sur place

Structure :
- Poteaux en béton armé
- Poutres de toiture en béton armé
- Poutres en béton précontraint:
  - I 130/90 : 4pcs
  - IV 40/110-5% : 16pcs
- Contreventement
- Support tôle toiture
- Structure métallique ouvert: GALVA

Parois :
- Panneaux en silex, N°104, 14cm
- Rejointoyage panneaux façade

Toiture plate
- Balustrade
- Tôle acier galvanisé 105.250.3
- Tôle acier ouvert (toiture)
- Laine de roche sur tôle acier 6 cm
- Etanchéité bitumineuse
- Rebords bitumineux
- Rebords bitumineux lanterneaux
- Raccord au bâtiment existant
- Profil de finition ouvrant
- Solin ouvrant
- Profil de rive en polyester (gris anthracite)
- Profils galvanisés

Eclairage du toit :
- Costières lanterneau
- Lanterneau double parois en polyester
  - 2.975 m x 41.88 m: 2pcs (dimensions intérieures)
  - Parties ouvrantes CO2 2% SGG
- Ecran de cantonnement

Evacuation eaux pluviales :
- Maignans en plomb : 27 pcs
- Bac d'eau ouvert
- Descentes ouvert: 2 pcs
- Descentes encastrées dans les poteaux: 14 pcs
- Descentes fixées aux parois/poteaux: 9 pcs