

le mercredi 2 septembre 2020

Troisième permanence du commissaire enquêteur,
de 15 heures à 18 heures

OBSERVATIONS DU PUBLIC

La requête concerne principalement l'évacuation et la gestion des eaux pluviales dans le milieu naturel.

En effet, ce projet est prévu en deux phases :

La 1^{ère} qui concerne $\approx 8200 \text{ m}^2$ de production plus stockage de congélation.

Puis la 2^{ème} qui n'apparaît pas sur les plans mais dont l'emplacement est prévu (matérialisé en zone verte)

C'est donc à terme une surface de près de 10000 m^2 qui devrait être imperméabilisée.

Des bassins d'infiltration sont prévus pour les deux versants. Sont-ils suffisants et dimensionnés pour la 2^{ème} phase de l'extension.

Je souleve cette question en cas de très gros orages sur l'ensemble de la zone d'activité afin de se prémunir des inondations.

