



## LEGENDE



Canton combles:  
 Locaux non à risque  
 selon rubrique 2221-E =  
 règle code du travail



Canton dans local:  
 Locaux à risque  
 selon rubrique 2221-E =  
 règle article 13 de l'arrêté  
 du 23 Mars 2012




Ecran de cantonnement  
 d'1 mètre de hauteur,  
 stabilité au feu 1/4 heure



Mur coupe-feu 2 heures



Paroi A2S1D0 (M0)  
 sous charpente



Châssis désenfumage  
 conforme à la norme NF EN  
 12 101-2 (version 2003):  
 commandes manuelles  
 et automatiques



10 Rue Clément Ader  
 62100 CALAIS

### PROJET DE CREATION D'UNE NOUVELLE UNITE de PRODUCTION, de BUREAUX et D'UNE SALLE DE SPORT

Lieu-dit "Les Longues pièces"  
 Lotissement "Les Terrasses de Coquelles"  
 62231 COQUELLES

Numéro d'affaire **17023** Indice



Date: 12/12/2018

Dessiné par: C.MOREAU

Vérifié par:

Echelles: 1/200ème 12-04-2019:Pièce jointe n°23-Version 2

Phase projet **ICPE** **11.3-1**

**Plan des cantons de désenfumage**

CECIA Ingénierie, 4 rue Albin Haller - Pôle République 2 - BP 1003 - 86060 POITIERS CEDEX 9  
 Tél: 05-49-88-85-57 / Fax: 05-49-88-85-73 / site web: www.cecia.com  
 CABINET D'ETUDE ET DE CONSEIL EN INDUSTRIE & AGROALIMENTAIRE

Ce document est la propriété exclusive de CECIA INGENIERIE. Il ne peut être communiqué ou reproduit sans notre autorisation écrite. Les plans ne peuvent en aucun cas servir de plan d'exécution.