


Type	Poteau incendie
Adresse	Face au n °133 rue des garennes HELFAUT
Date de pose	
Diametre	100
Marque	Bayard
Statut	Public
Pression	Oui
Dernière Opération	21/06/2021



### Visites

Date epreuve	Coffre cassé	Présence bouchon	Commentaire
21 juin 2021	Non	Oui	
23 juil. 2020	Non	Oui	
13 juin 2019	Non	Oui	

### Mesures

Date epreuve	Heure d'épreuve	Pression statique (bar)	Pression dynamique (bar)	Pression dynamique secondaire (bars)	Débit maximum (m3/h)	Débit 1 bar (m3)
21/06/2021	11:28	3.5	1.3		94	67
23/07/2020	09:34	3.5	1.1		85	61
13/06/2019	10:53	3.6	0		60	52

### Entretiens - Interventions

Date	Type	Commentaire

### Coordonnées géographiques (Lambert 93)

XGPS	YGPS	ZGPS
647837,93	7067545,78	74,231