

SYNDICAT D'ADDUCTION D'EAU DE LA REGION DE BOURTHES	<b>FICHE INDIVIDUELLE DE CONTROLE DES HYDRANTS</b>	N° 1
--	--	------

Date du contrôle : 09.01.2020  
Heure de contrôle

Contrôle effectué par : M. LELEU Bruno  
En présence de :

**DONNEES ADMINISTRATIVES**

Code INSEE : 62127      Commune : BEZINGHEM      Code Postal : 62650

Implantation exacte : Méthanisation

**DESCRIPTIF DU POINT D'EAU INCENDIE ET MESURES**

Position : Face      Type : PI 100      Statut : Réseau Public  
 Marque : RAYARD      Modèle : PI sous coffre  
 Latitude :      Longitude :

Année 2020

Pression statique (Bar°)      [ ]

Débit 1 bar pression (m3/h)      60.10

Débit gueule bée (m3/h)      65.60

**DEFAILLANCE – CODIFICATION SDIS 62**

CODIFICATION	INDICE DE GRAVITE 1	INDICE DE GRAVITE 2
100. ACCESSIBILITE		
200. ETAT DE L'APPAREIL		
300. SIGNALISATION		
400. MANOEUVRABILITE		
500. PERFORMANCES		

**CONFORME :  
OUI**

Signature du contrôleur

